

医院生活饮用水二次供水设施清洗消毒说明

项目名称	测试区域	说明	备注
生活饮用水二次供水设施清洗消毒	医院总容量为 1500 立方米的 5 个蓄水池（箱）	每年 2 次	<ol style="list-style-type: none">1、具有二次供水设备清洗消毒资质。2、根据院方用水情况，尽量避开院方的高峰用水时间，在清洗消毒时限内完成。3、严格按照政府有关规定，认真做好水池的清洁、消毒工作。4、清洗消毒完毕后，负责与西宁市城中区卫生监督所联系现场水样取样、检测事证水池（箱）水质达到国家饮用水卫生标准。5、向院方提供二次供水管理技术咨询，对不符合规范的，提出整改意见。6、使用的消毒药物符合卫生标准，须在工作单上注明所使用药品名称及用量（投放比例说明），并将用药品的产品合格证明文件、水池水箱清洗消毒记录、从业人员名单和健康证明及清洗方资质提交院方存档。7、负责提供医院每季度生活饮用水二次供水水质检验报告（包括 2 次消毒后水质检验报告）。8、负责提供医院水务人员健康证明。9、本项目服务期 1 年。